



**DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE  
COMANDO VIGILI DEL FUOCO DI VENEZIA**

*Ufficio Prevenzione Incendi*

*Strada della Motorizzazione Civile n°6 – 30170 Venezia Mestre, Telefono 041 2697222-223*

*P E C [com.prev.veneziah@cert.vigilfuoco.it](mailto:com.prev.veneziah@cert.vigilfuoco.it)*

**Attestazione di rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e di  
sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio**

**CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI**

Spett. le CODESS SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS  
VIA G. BOCCACCIO 96, 35128 Padova

[pec@pec.codess.org](mailto:pec@pec.codess.org)  
[tfeingegneria@pec.it](mailto:tfeingegneria@pec.it)

p.c. Al Sig. Sindaco del Comune di  
**Venezia**

Pratica ...**P/ 4582**

Oggetto: **Ditta: CODESS SOCIALE SOC. COOP. SOC. ONLUS-CASA DI RIPOSO STEEB**

sita in VIA ALBERONI 60, 30100 Venezia

Segnalazione Certificata n. 22964 del 25/08/2020 relativa alle attività di cui all'allegato I al D.P.R. n°  
151 /2011 indicate di seguito

n. 74.3.C Impianti produzione calore con potenzialità superiore a 700 KW

n. 68.5.C Ospedali, RSA, case di cura e simili, con oltre 100 posti letto

n. 49.2.B Gruppi elettrogeni e/o di cogenerazione con motori di potenza da 350 a 700 kW

Visita Tecnica di controllo.

Con riferimento all'oggetto,

visti i progetti approvati con nota prot. n °3947 del 17/02/1998, 3246 del 23/06/2001 e 20942 del 15/11/2011

visto l'esito del sopralluogo effettuato dal responsabile dell'istruttoria tecnica in data 07 / 07 / 2020 ;

esaminata la documentazione allegata alla SCIA di cui all'oggetto;

si attesta, ai sensi dell' art. 4 comma 3 del D.P.R. 151/2011, il rispetto delle prescrizioni previste dalla normativa di prevenzione incendi e la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio.

Si rammentano gli obblighi connessi con l'esercizio dell'attività indicati nelle regole tecniche di prevenzione incendi, nella documentazione progettuale in atti, negli eventuali pareri del Comando e, in relazione all'attività, nel D.lgs. 81/2008 e s.m.i. (limitatamente agli aspetti antincendio) ovvero nell'art 6 del D.P.R. 151/2011.

Si fa presente, inoltre, che ai sensi dell'art. 5 del DPR 151/2011 la richiesta di rinnovo periodico deve essere presentata entro 5 anni dalla data di presentazione della S.C.I.A (termine elevato a 10 anni per le attività 6, 7, 8, 64, 71, 72 e 77), e precisamente entro il **18/12/2024**, pena le sanzioni previste dall'art. 20 del D. Lgs 139/2006.

Si specifica che, qualora lo ritenga preferibile, codesta spettabile Ditta ha la possibilità di presentare la richiesta anche in anticipo, in occasione della scadenza della S.C.I.A. relativa all'attività principale.

L'Istruttore Tecnico  
Ing. MATTEO CARRETTO

per IL COMANDANTE  
MAURO LUONGO

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE  
(DV BASCIA')

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi e con gli effetti degli artt. 21 e 22 del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

Mod. Visita tecnica esito positivo cat. C

## **Consistenza dell'Attività**

Residenza con 188 posti Letto;

Impianto di Rivelazione Incendi;

Impianto Idranti DN 45, con riserva di  $50 + 50 \text{ m}^3$  con valvola di travaso da una vasca all'altra;

Attacco Motopompa ed Idrante presso l'ingresso di pubblica utilità;

Ascensore Montalettighe di esodo;

4 scale di esodo (tre protette, una esterna);

Centro Gestione Emergenze presso accesso principale dell'edificio.

L'Istruttore Tecnico  
Ing. MATTEO CARRETTO